

Tableau synthétique des exigences du nouveau label effinergie

	Maison individuelle	Logement collectif	Tertiaire
Pré-requis	RT 2012 et E+C-, a minima Energie 2 – Carbone 1		
Bbiomax	Bbiomax – 20%	Modulation du Bbiomax	Bbiomax – 20%
Cepmax	Cepmax – 20%	Cepmax – 20%	Cepmax – 40%
Perméabilité à l'air du bâti	Q4Pa_surf ≤ 0,4 m3/h/m ² Ou formation des ouvriers Ou démarche qualité	Q4Pa_surf ≤ 0,8 m3/h/m ² Ou ≤ 1 m3/h/m ² suivant le type de mesure Ou démarche qualité	Q4Pa_surf inférieur à la valeur prise dans l'étude thermique Ou démarche qualité
Contrôle des réseaux de ventilation	PROMEVENT Pré-inspection Vérifications fonctionnelles Mesures fonctionnelles aux bouches	PROMEVENT Pré-inspection Vérifications fonctionnelles Mesures fonctionnelles aux bouches Mesure d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques ou démarche qualité	Protocole effinergie Contrôle visuel Vérification mesures fonctionnelles aux bouches Mesure d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques ou démarche qualité
Qualification des bureaux d'étude	Qualifications OPQIBI 1331 et 1332 "Etudes Thermiques Réglementaires", Certification NF Etudes Thermiques, Certification BE NR d'I.cert option "Etudes thermiques réglementaires", Référents CERTIVEA.		
Commissionnement	Exigé		
Mobilité	Utilisation de l'outil effinergie écomobilité		
Information aux usagers	Fourniture du guide effinergie et affichage		

Synthèse des exigences du nouveau label effinergie Version 1 – 11 janvier 2017

Pour plus de précisions merci de vous référer aux règles techniques.